

## Ventilation

Der findes ingen konkrete regler eller normer for rumventilation i dyreklinikker, men hospitalsudvalget, ved Estrid Hasager anbefaler, at luften i behandlingsrum og burrum bliver skiftet to gange i timen, hermed undgås lugtgener.

Normen er i følge Bedriftssundhedstjenesten er følgende:

- Punktsug : 100 m<sup>3</sup>/t
- Stinkskab: 50 m<sup>3</sup>/t (konstant)

For yderligere informationer henvises til: [www.alsident.dk](http://www.alsident.dk)